

<input type="checkbox"/> Ris. mun. n°.....	
Data:.....	
10 APR 2014	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Laboratorio cantonale  
6500 Bellinzona**

 Azienda Comunale Acqua Potabile Terre di  
Pedemonte  
Piazza Don Gottardo Zurini 2  
6652 Tegna TI

Bellinzona, 07.04.2014

Riferimento interno 14CI00492

Descrizione campione: Acqua in rete

Prelievo eseguito da: Ma 283

Punto di prelievo: Fontana entrata paese Via Cantonale  
6654 Cavigliano

Data prelievo: 01.04.2014

Data accettazione: 01.04.2014

Data inizio analisi: 01.04.2014

Data fine analisi: 04.04.2014

Temperatura prelievo: 9.8 °C

Fornitore: AAP Terre di Pedemonte

**Esito esame campione n° 14LA00910 - Ordine n° 14-000005**


Notificazione del risultato in conformità all'articolo 25 cpv. 3 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) del 9.10.1992.

Egregi signori,

limitatamente ai parametri analizzati, il campione in oggetto è risultato conforme alla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari ed oggetti d'uso.

Con i nostri migliori saluti.

 Laboratorio cantonale  
Ispettorato  
Il controllore

  
Ing. SUP N. Lozzi

<input type="checkbox"/> Ris. mun. n° .....				
Data: .....				
<input type="checkbox"/>	<b>R</b> 11 APR. 2014			
SI				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SE				

**Laboratorio cantonale**  
**6500 Bellinzona**

 Azienda Comunale Acqua Potabile Terre di  
 Pedemonte  
 Piazza Don Gottardo Zurini 2  
 6652 Tegna TI

Bellinzona, 08.04.2014

Riferimento interno 14CI00501

Descrizione campione: Acqua in rete

Prelievo eseguito da: Ma 292

Punto di prelievo: Fontana Piazza di fronte municipio  
6652 Tegna

Data prelievo: 02.04.2014

Data accettazione: 02.04.2014

Data inizio analisi: 02.04.2014

Data fine analisi: 07.04.2014

Fornitore: AAP Terre di Pedemonte

Temperatura prelievo: 11.4 °C

**Esito esame campione n° 14LA00919 - Ordine n° 14-000005**

 Notificazione del risultato in conformità all'articolo 25 cpv. 3 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti  
 d'uso (LDerr) del 9.10.1992.

Egredi signori,

 limitatamente ai parametri analizzati, il campione in oggetto è risultato conforme alla legislazione svizzera in materia di  
 derrate alimentari ed oggetti d'uso.

Con i nostri migliori saluti.

 Laboratorio cantonale  
 Ispettorato  
 Il controllore

  
 Ing. SUP N. Lozzi

<input type="checkbox"/> Rls. mun. n° .....				
Data: .....				
<input type="checkbox"/>	SI	<b>R</b>	11 APR. 2014	
<input type="checkbox"/>	SE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Laboratorio cantonale  
6500 Bellinzona**

Azienda Comunale Acqua Potabile Terre di Pedemonte  
Piazza Don Gottardo Zurini 2  
6652 Tegna TI

Bellinzona, 08.04.2014

Riferimento interno 14CI00502

Descrizione campione: Acqua in rete

Prelievo eseguito da: Ma 293

Punto di prelievo: Fontana di fronte grotto America Grotti  
6652 Tegna

Data prelievo: 02.04.2014

Data accettazione: 02.04.2014

Data inizio analisi: 02.04.2014

Data fine analisi: 07.04.2014

Temperatura prelievo: 11.6 °C

Fornitore: AAP Terre di Pedemonte

**Esito esame campione n° 14LA00920 - Ordine n° 14-000005**

Notificazione del risultato in conformità all'articolo 25 cpv. 3 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) del 9.10.1992.

Egregi signori,

limitatamente ai parametri analizzati, il campione in oggetto è risultato conforme alla legislazione svizzera in materia di derrate alimentari ed oggetti d'uso.

Con i nostri migliori saluti.

Laboratorio cantonale  
Ispettorato  
Il controllore



Ing. SUP N. Lozzi