

## INDICAZIONI SULLA QUALITÀ DELL'ACQUA POTABILE

Sulla base dei dati in nostro possesso, siamo in grado di elaborare una tabella con le caratteristiche e le qualità dell'acqua erogata nel comune di Terre di Pedemonte durante l'anno 2017.

<b>Zona di distribuzione</b>	Terre di Pedemonte
<b>Qualità " Classe OMS"</b>	Eccellente
<b>Potabilità</b>	Nessun avviso di non potabilità
<b>Provenienza</b>	Sorgente e Pozzo
<b>Durezza</b>	Molto dolce (0-7°fH)
<b>Caratteristiche chimiche</b>	Aggressiva
<b>Trattamento</b>	Impianto UV
<b>Mineralizzazione</b>	Da molto debolmente mineralizzata a debolmente demineralizzata
<b>Sali minerali e oligoelementi</b>	Bicarbonati: Da 14 a 44 mg/L Calcio: Da 0 a 14 mg/L Magnesio: <5 mg/L Sodio: - mg/L Potassio: - mg/L Cloruro: Da 0 a 1,8 mg/L Solfato: <10 mg/L

Nota: le caratteristiche chimiche sono riferite alle analisi eseguite nel 2016.