COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

QUALITÀ ACQUA POTABILE COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

2. TRIMESTRE 2025

RISULTATI ANALISI PRELIEVI DEL 26.05.2025 e 27.05.2025

HelvetiaLab SA, S. Antonino

PUNTO DI PRELIEVO	DATA	ANALISI								OSSERVAZ.
		MICROBIOLOGICA				FISICO CHIMICA				
		GERMI AEROBI	E.COLI	ENTEROCOCCHI	PS AERUGINOSA	PH	CONDUCIBILITÀ	TORBIDITÀ	TEMPERATURA	
		UFC/ml	UFC/100ml	UFC/100ml	UFC/100ml		µS/cm	NTU	°C	
Prelievi del responsabile ACAP:										
Monte Riei, rete	26.05.2025	**2**	**0**	**0**	**-**	**7.00**	**43.0**	**0.1**	**13.1**	**Conforme**
SE Pianezzo, dopo UV	26.05.2025	**2**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**9.7**	**Conforme**
Asilo Cavigliano, rete	26.05.2025	**0**	**0**	**0**	**-**	**7.06**	**40.0**	**0.1**	**15.0**	**Conforme**
SE Cavigliano, dopo UV	26.05.2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**13.4**	**Conforme**
SE Verscio, dopo UV	26.05.2025	**1**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**11.9**	**Conforme**
Asilo Verscio, rete	26.05.2025	**22**	**0**	**0**	**-**	**6.99**	**43**	**0.1**	**16.6**	**Conforme**
Fontana parco giochi, rete	27.05.2025	**3**	**0**	**0**	**-**	**7.14**	**41.0**	**0.1**	**19.6**	**Conforme**
Asilo Tegna, rete	27.05.2025	**1**	**0**	**0**	**-**	**7.04**	**40.0**	**0.1**	**16.8**	**Conforme**
Fontana Piazza Zurini, rete	27.05.2025	**2**	**0**	**0**	**-**	**7.17**	**40.0**	**0.1**	**15.9**	**Conforme**

Tegna, 3 giugno 2025

AZIENDA ACQUA POTABILE

Osservazioni finali: i campioni in esame rispondono, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (OPPD, 817.022.11)