



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

QUALITÀ ACQUA POTABILE COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

2. TRIMESTRE 2024

RISULTATI ANALISI PRELIEVI DEL 29.05.2024

HelvetiaLab SA, S. Antonino

PUNTO DI PRELIEVO	DATA	ANALISI								OSSERVAZ.
		MICROBIOLOGICA				FISICO CHIMICA				
		GERMI AEROBI	E. COLI	ENTEROCOCCI	SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	PH	CONDUCIBILITÀ	TORBIDITÀ	TEMPERATURA	
		UFC/ml	UFC/100ml	UFC/100ml	UFC/100ml		µS/cm	NTU	°C	
Prelievi del responsabile ACAP:										
Monti Riei, rete	29.05.2024	1	0	0	0	6.7	38.0	0.1	12.9	Conforme
Serbatoio Cavigliano	29.05.2024	0	0	0	0	-	-	-	12.8	Conforme
Serbatoio Pianezzo	29.05.2024	2	0	0	0	-	-	-	9.7	Conforme
Serbatoio Verscio	29.05.2024	2	0	0	0	-	-	-	12.0	Conforme
Scuola infanzia Cavigliano, rete	29.05.2024	1	0	0	-	6.89	35.0	0.1	15.9	Conforme
Scuola infanzia Tegna, rete	29.05.2024	16	0	0	-	6.92	35.0	0.1	16.2	Conforme
Scuola infanzia Verscio, rete	29.05.2024	20	0	0	-	6.84	35.0	0.1	15.9	Conforme

Tegna, 05.06.2024

AZIENDA ACQUA POTABILE

Osservazioni finali:

i campioni in esame rispondono, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (OPPD, 817.022.11)