COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

QUALITÀ ACQUA POTABILE COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

3. TRIMESTRE 2025

RISULTATI ANALISI PRELIEVI DEL 27.08.2025

HelvetiaLab SA, S. Antonino

PUNTO DI PRELIEVO	DATA	ANALISI								OSSERVAZ.
		MICROBIOLOGICA				FISICO CHIMICA				
		GERMI AEROBI	E.COLI	ENTEROCOCCHI	PS AERUGINOSA	PH	CONDUCIBILITÀ	TORBIDITÀ	TEMPERATURA	
		UFC/ml	UFC/100ml	UFC/100ml	UFC/100ml		µS/cm	NTU	°C	
Prelievi del responsabile ACAP:										
SE Cavigliano, dopo UV	27.08.2025	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**18.0**	**Conforme**
SE Verscio, dopo UV	27.08.2025	**2**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**14.1**	**Conforme**
Fontana Cavigliano	27.08.2025	**17**	**0**	**0**	**-**	**7.08**	**84.0**	**0.1**	**20.0**	**Conforme**
Fontana Tegna	27.08.2025	**13**	**0**	**0**	**-**	**7**	**84.0**	**0.1**	**19.4**	**Conforme**
Fontana Verscio	27.08.2025	**17**	**0**	**0**	**-**	**7.07**	**85.0**	**0.1**	**18.0**	**Conforme**
Pozzo Comunella	27.08.2025	**32**	**0**	**0**	**-**	**6.98**	**103**	**0.1**	**12.9**	**Conforme**
Sorgenti Capoli	27.08.2025	**4**	**1**	**0**	**-**	**7.21**	**54.0**	**0.1**	**16.0**	**Conforme**

Tegna, 3 settembre 2025

AZIENDA ACQUA POTABILE

Osservazioni finali: i campioni in esame rispondono, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (OPPD, 817.022.11)