



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE
Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

QUALITÀ ACQUA POTABILE COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

4. TRIMESTRE 2024

RISULTATI ANALISI PRELIEVI DEL 27.11.2024

HelvetiaLab SA, S. Antonino

PUNTO DI PRELIEVO	DATA	ANALISI								OSSERVAZ.
		MICROBIOLOGICA				FISICO CHIMICA				
		GERMI AEROBI	E. COLI	ENTEROCOCCHI	PS AERUGINOSA	PH	CONDUCIBILITÀ	TORBIDITÀ	TEMPERATURA	
		UFC/ml	UFC/100ml	UFC/100ml	UFC/100ml		μS/cm	NTU	°C	
Prelievi del responsabile ACAP:										
Monti Riei	27.11.2024	0	0	0	0	7.11	48.0	0.1	10.6	Conforme
SE Cavigliano, dopo disinfezione	27.11.2024	0	0	0	0	-	-	-	10.8	Conforme
SE Verscio, dopo UV	27.11.2024	0	0	0	0	-	-	-	11.0	Conforme
SE Pianezzo, dopo UV	27.11.2024	0	0	0	0	-	-	-	8.6	Conforme
Scuola infanzia Tegna, rete	27.11.2024	2	0	0	0	6.87	44.0	0.1	11.1	Conforme
Scuola infanzia Verscio, rete	27.11.2024	49	0	0	0	6.96	42.0	0.3	10.6	Conforme
Scuola infanzia Cavigliano, rete	27.11.2024	0	0	0	0	7.08	45.0	0.1	10.6	Conforme

Tegna, 4 dicembre 2024

AZIENDA ACQUA POTABILE

Osservazioni finali:

i campioni in esame rispondono, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (OPPD, 817.022.11)