



COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE  
Piazza Don Gottardo Zurini 2 CH-6652 Tegna

QUALITÀ ACQUA POTABILE COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

1. TRIMESTRE 2022

RISULTATI ANALISI PRELIEVI DEL 01.03.2022

HELVETIALAB SA, GIUBIASCO

PUNTO DI PRELIEVO	DATA	ANALISI							OSSERVAZ.
		MICROBIOLOGICA				FISICO CHIMICA			
		GERMI AEROBI	E. COLI	ENTEROCOCCI	SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	PH	CONDUCIBILITÀ	TORBIDITÀ	
		UFC/ml	UFC/100ml	UFC/100ml	UFC/100ml		µS/cm	NTU	
<b>Prelievi del responsabile ACAP:</b>									
Serbatoio Cavigliano, dopo disinfezione	01.03.2022	0	0	0	0	-	49.0	0.4	Conforme
Serbatoio Verscio, dopo disinfezione	01.03.2022	2	0	0	0	-	56.0	0.4	Conforme
Pozzo Comunella Verscio, captazione	01.03.2022	2	0	0	-	7.05	100.0	0.4	Conforme
Fontana Piazza Tegna, rete	01.03.2022	5	0	0	-	7.14	73.0	0.3	Conforme
Fontana Piazza Verscio, rete	01.03.2022	4	0	0	-	7.13	72.0	0.4	Conforme
Casa Garbani Cavigliano, rete	01.03.2022	3	0	0	-	7.30	53.0	0.5	Conforme
Bar Centro Cavigliano, rete	01.03.2022	3	0	0	-	7.18	57.0	0.4	Conforme
Monti Riei, rete	01.03.2022	3	0	0	-	7.38	50.0	0.5	Conforme

Tegna, 09.03.2022

AZIENDA ACQUA POTABILE

Osservazioni finali:

i campioni in esame rispondono, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (OPPD, 817.022.11)