



## QUALITÀ ACQUA POTABILE COMUNE DI TERRE DI PEDEMONTE

### 3. TRIMESTRE 2021

RISULTATI ANALISI PRELIEVI DEL 01.09.2021

HELVETIALAB SA, GIUBIASCO

PUNTO DI PRELIEVO	DATA	DA	ANALISI						OSSERVAZ.
			MICROBIOLOGICA			FISICO CHIMICA			
			GERMI AEROBI	E. COLI	ENTEROCOCCI	PH	CONDUTTIVITA'	TORBIDITÀ	
			UFC/ml	UFC/100ml	UFC/100ml		mcS/cm	NTU	
<b>Prelievi del Laboratorio cantonale:</b>									
<b>Prelievi del responsabile ACAP:</b>									
Serbatoio Verscio, dopo UV	01.09.2021	rete	17	0	0		44.0	0.5	Conforme
Cavigliano, scuola infanzia	01.09.2021	rete	77	0	0	7.25	75.0	0.6	Conforme
Verscio, scuola infanzia	01.09.2021	rete	36	0	0	7.18	67.0	9.1	Conforme
Tegna, scuola infanzia	01.09.2021	rete	12	0	0	7.13	66.0	0.6	Conforme
Camera pianezzo, dopo UV	01.09.2021	rete	1	0	0		44.0	0.4	Conforme

Tegna, 06.09.2021

AZIENDA ACQUA POTABILE

Osservazioni finali:

i campioni in esame rispondono, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (OPPD, 817.022.11)